

FICHE DE RESULTAT N°1

Description :

Cache clim ATOLE Taille 1
 (H 1130 x L 1100 x P640)
 Mesure du 3 novembre 2022
 Norme NF EN ISO 11546-1 (méthode
 de réciprocité)



Résultats, incertitudes :

Freq (Hz)	moyenne micros RVB - taille 1 (dB)	moyenne micros coffre - taille 1(dB)	Isolement en pression (dB) - coffre taille 1 - au milieu de la salle	Incertitudes élargies (selon GUM)
50	65.96	72.78	-6.81	1.3
63	68.92	75.70	-6.78	1.2
80	74.99	81.42	-6.43	1.2
100	79.06	84.17	-5.11	1.2
125	75.27	78.13	-2.86	1.2
160	69.05	67.89	1.16	1.3
200	70.45	70.18	0.27	1.3
250	75.65	71.78	3.88	1.2
315	73.43	70.86	2.57	1.2
400	73.64	69.98	3.66	1.2
500	74.88	71.09	3.79	1.2
630	70.92	68.21	2.70	1.2
800	70.74	67.16	3.58	1.2
1000	73.21	69.07	4.15	1.2
1250	80.32	76.06	4.26	1.2
1600	78.07	71.93	6.14	1.2
2000	80.80	72.16	8.64	1.2
2500	82.75	75.32	7.43	1.2
3150	82.02	75.44	6.57	1.2
4000	81.24	73.19	8.05	1.2
5000	79.58	71.24	8.34	1.2
6300	76.68	67.78	8.90	1.2
8000	71.71	62.48	9.23	1.2
10000	64.65	54.41	10.24	1.2
D_{pr,w'}			5 (0,-1)	